

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр. адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 181,
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249210, п. Бабынино, ул. Молодежная,
д. 23, Тел./факс: 8 (484-48) 2-22-56, E-mail: bapeko@yandex.ru
ОКПО 75478558, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи об аккредитации
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513018

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской об-
ласти в Бабынинском районе»



В.Г. Синогейков

МП

17.03.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П/66 от 17.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОУ "Покровская основная общеобразовательная школа"

2. Юридический адрес: Калужская область, Мещовский район, с. Покров, ул. Новая, д. 9
Фактический адрес: Калужская область, Мещовский район, с. Покров, ул. Новая, д. 9, E-mail: pokrov40418013@mail.ru, Телефон: 4844694137

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МКОУ "Покровская основная общеобразовательная школа", Калужская область, Мещовский район, с. Покров, ул. Новая, д. 9

5. Дата и время измерений: 13.03.2025 с 11:00 до 11:30

Ф.И.О., должность: Михалева О. В. помощник врача по гигиене детей и подростков
При измерениях присутствовал директор Васюнина Г. М.

6. Оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата: Метеоскоп-М	564121	С-БУ/31-10-2024/382923747 от 31.10.2024	30.10.2026	Скорость движ. возд.х. (1-20) м/с +/- (0,1+0,05V); Темп.возд. (-40...85)°C ±0,2°C; Влажн (5-97)%±3%
2	Рулетка измерительная	13	3-00016635 от 25.03.2024	24.03.2025	КТЗ

7. Дополнительные сведения:

Производственный контроль, Контракт № ИМЗ-2025-006701 от 18.02.2025

Источник микроклиматического воздействия: отопительные приборы, оконные и дверные проемы, технологическое оборудование.

Измерения параметров микроклимата проводились на рабочих местах. Работы выполняются стоя, температура

Протокол № П/66 рассчитан 17.03.2025

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 1 из 2

измерялась на высоте 0,1 и 1,5 м, относительная влажность на высоте 0,1 и 1,5 м от уровня пола.

Период года- холодный.

Условия эксплуатации прибора соблюдены.

Метеоусловия:

атмосферное давление 758 мм рт.ст.; температура воздуха 7 °С; относительная влажность 78 %;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений.

10. Код измерений: 25.66 2 2

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
				изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
Питцблук							
1	Рабочее место повара (разделочный стол)	0,1	Па	21,5±0,2 3	17 - 23	62±3,5	15 - 70
		1,5	Па	21,7±0,2 3	17 - 23	62±3,5	15 - 70

Окончание протокола.

Копия верна



директор ИИЛ
Р.М. Васюкина

Василин С.И.